

## Пожарная безопасность ГБУ Социальный дом «Богородский»

Пожарную безопасность объекта обеспечивает Государственная противопожарная служба.

Ближайшей к объекту Пожарная часть № 241 ГКУ МО "Мособлпожспас". Адрес: Московская область, село Кудиново, Центральная улица, 11а, удаление от учреждения 1,5 км. Телефон +7 (496) 516-22-73.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими противопожарными мероприятиями:

- оборудование помещений объекта автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 3-го типа;
- размещением в помещениях огнетушителей и необходимым запасом первичных средств пожаротушения;
- установкой пожарных шкафов, оборудованных пожарными кранами с пожарным рукавом и огнетушителем;
- оборудованием зданий внутренним противопожарным водопроводом. Расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй стволов принято исходя из возможности орошения каждой точки помещений не менее чем 2-мя струями в среднем по 2,6л/с.;
- применением пожарного гидранта для подключения пожарных машин;
- узла для подключения пожарных машин на водонапорной башне;
- размещением линейных пожарных извещателей;
- устройством нормативного количества эвакуационных выходов из помещений и здания (не менее двух);
- соблюдением нормативных расстояний от наиболее удаленного рабочего места до выхода из помещения (здания) и от дверей помещений до лестничных клеток и до выходов из здания.

Средствами автоматической системы пожарной сигнализации оборудовано все здания и помещения учреждения.

- коридоры оснащены светильниками аварийного освещения. Световые оповещатели располагаются над эвакуационными выходами, ведущими наружу или в безопасную зону и обеспечивают визуальную ориентацию в помещении. Световые оповещатели - табло «ВЫХОД» работают в режиме «Дежурный» непрерывно, в режиме «Пожар» переходят в мигающий режим.

На путях эвакуации (у выходов, в коридорах, на лестничных площадках) установлены ручные пожарные извещатели ИПР и световое табло «Выход». Световые оповещатели - табло «ВЫХОД» не горят в режиме «Дежурный», в режиме «Пожар» загораются и горят непрерывно.

Установлена радиоканальная система «Стрелец Мониторинг» для передачи сигнала о пожаре на пульт ЦППС г.Ногинск ФГКУ «№37 ОФПС по М.О.».

Осуществляется автоматизированное взаимодействие пожарной автоматики объекта с Единым дежурно-диспетчерским центром реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы (ЕДДС Москвы) и дежурно-диспетчерской службой Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Имеются планы эвакуации при пожаре.

Объект оборудован первичными средствами пожаротушения: средствами пожаротушения: ПК – 26шт., огнетушители в соответствии с нормами.